

**UAB "Ukmergės vandenys" vartotojams tiekiamo vandens kokybė  
2023 m. I ketvirtis  
Duomenys iš vandens gerinimo įrenginių**

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2023	Ukmergės m. vandenvietė			I Antakalnio vandenvietė	III Antakalnio vandenvietė	Akočių vandenvietė	Dainavos vandenvietė	Daumantiško vandenvietė	Deltuvos vandenvietė	Jasiuško vandenvietė	Juodanisių vandenvietė	Kanceiškių vandenvietė	Kriškių vandenvietė	Laičių vandenvietė	Laumėnų vandenvietė	Lėno vandenvietė	Liaučų vandenvietė	Lyduokių vandenvietė	Pabaiso vandenvietė	Pagėžių vandenvietė	Petronių vandenvietė	Rečionių vandenvietė	Samantonių vandenvietė	Sieskių vandenvietė	Sešonių vandenvietė	Šventupės vandenvietė	Taurėnų vandenvietė	Tolūčių vandenvietė	Tulpiakiemių vandenvietė	Vaičių vandenvietė	Veprų vandenvietė	Vidūkių vandenvietė	Viškonių vandenvietė	Žeminių vandenvietė	Želvos vandenvietė	Žemaitkiemio vandenvietė		
			Sausio mėn.	Vasario mėn.	Kovo mėn.																																			
1	2	3	3	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
<i>Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė</i>																																								
Zarninės lazdelės (E. Coli)	skė./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koliforminės bakterijos	skė./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kolonijas sudarantys vnt. skaičius 22°C	skė./1ml	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	
<i>Nustatyta indikatorių rodiklių vertė</i>																																								
Vandenilio jonų koncentracija	pH vnt	6,5-9,5	7,7	7,7	7,7	7,5	7,5	7,3	7,4	7,5	7,3	7,4	7,4	7,6	7,5	7,5	7,4	7,5	7,3	7,7	7,4	7,4	7,3	7,5	7,1	7,5	7,6	7,5	7,5	7,3	7,3	7,6	7,4	7,5	7,5	7,6	7,3			
Savitasis elektros laidis	μs/cm	2500	576	581	579	475	664	683	514	588	585	699	602	508	582	633	577	676	595	613	572	672	574	571	621	856	491	618	646	561	614	588	558	703	691	607	482	589		
Kvapo slenkstis	-	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	
Skonio slenkstis	-	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Spalva	mg/lPt	30	7	7	7	4	4	7	5	5	9	8	8	9	9	7	7	10	6	8	9	<4	9	9	4	6	6	6	7	5	9	4	5	4	10	11	7	5		
Drumstumas	NTU	4	0,3	0,2	0,2	0,4	1	0,6	0,4	3	0,3	0,7	0,8	1	2	2	0,8	3	0,2	1	0,3	1	3	0,2	0,5	0,3	0,5	0,6	0,3	1	0,6	0,3	0,2	0,3	1	3	0,2	0,3		
Bendroji geležis	μg/l	200	12	11	20	48	36	55	71	183	40	<10	37	131	198	84	74	39	43	189	22	51	164	17	33	<10	20	<10	38	129	71	15	33	12	106	57	11	35		
Amonis	mg/lPt	0,5	0,06	0,06	0,07	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,05	0,36	<0,02	0,44	<0,02	0,29	<0,02	0,33	0,43	<0,02	0,24	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	0,06	<0,02	0,17	0,3	0,39	0,08	<0,02	0,3	<0,02	<0,02			
Manganas	μg/l	50	-	23	35	29	-	-	-	20	41	-	-	35	-	31	31	40	34	-	8	28	13	-	25	<8	-	26	28	37	-	-	-	49	24	22	-			

- Pastabos:**  
1. BNP- be nebūdingų pokyčių.  
2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijoje naudojamų metodų nustatymo ribą.  
3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB "Ukmergės vandenys" laboratorijoje.

Parengė: laboratorijos vedėja Violeta Čeponienė  
Tel.: 8(340) 63172