

UAB "Ukmergės vandenys" vartotojams tiekiamo vandens kokybė

2023 m. III ketvirtis

Duomenys iš vandens gerinimo įrenginių

Rodiklio pavadinimas	Mato nvt.	Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2023	Ukmergės m. vandenvietė			III Antakalnio vandenvietė	Jasiuliškio vandenvietė	Krikštėnų vandenvietė	Laumėnų vandenvietė	Lėno vandenvietė	Liausių vandenvietė	Pabaisko vandenvietė	Samantonių vandenvietė	Šventupės vandenvietė	Taujėnų vandenvietė	Tolučių vandenvietė	Veprių vandenvietė	Vidiškių vandenvietė	Viškonių vandenvietė	Želvos vandenvietė
			Liepos mėn.	Rugpjūčio mėn.	rugsėjo mėn.															
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė																				
Žarninės lazdelės (E. Coli)	skč./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliforminės bakterijos	skč./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Žarniniai enterokokai	skč./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolonijas sudarantys vnt. skaičius 22 ⁰ C	skč.../1ml	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė																				
Vandenilio jonų koncentracija	pH vnt	6,5-9,5	7,7	7,7	7,7	7,5	7,3	7,6	7,4	7,4	7,4	7,4	7,5	7,6	7,6	7,4	7,6	7,5	7,5	7,4
Savitasis elektros laidis	μs/cm	2500	598	590	574	676	698	598	582	673	596	574	610	665	645	579	541	697	688	490
Kvapo slenkstis	-	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Skonio slenkstis	-	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Spalva	mg/lPt	30	7	7	7	5	<4	7	7	8	6	15	4	5	8	5	5	4	9	5
Drumstumas	NTU	4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	1	0,8	0,4	0,4	0,5	0,2	0,4	0,4	2	0,5	0,3	0,3	2
Bendroji geležis	μg/l	200	11	13	10	68	44	94	104	35	31	188	10	20	49	152	25	<10	20	156
Amonis	mg/lPt	0,5	0,07	0,06	0,05	<0,02	<0,02	0,02	0,18	0,29	0,04	0,04	<0,02	<0,02	<0,02	0,03	<0,02	0,18	<0,02	0,13
Manganas	μg/l	50	40	38	41	14	-	22	46	26	11	-	11	-	10	30	44	-	47	43
Permanganato indeksas	mg/l	5	-	-	-	1,1		1,7	1,8	3,6	2,1	-	-	-	3,4	2,4	-	-	4	1,7
Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė																				
Nitritai	mg/l	0,5	-	-	-	<0,006	-	0,02	<0,006	<0,006	<0,006	-	-	-	<0,006	<0,006	-	-	<0,006	<0,006
Nitratai	mg/l	50	-	-	-	1,9	-	2,5	1,2	0,8	1,2	-	-	-	1,7	2,2	-	-	1,7	0,7

1. BNP- be nebūdingų pokyčių.
2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijoje naudojamų me
3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB "Ukmergės vandenys" laboratorijoje.
4. Tyrimai atlikti pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintą 2023 m. Stebėsenos planą.

Parengė: laboratorijos vedėja Violeta Čeponienė

Tel.: 8(340) 63172