

**UAB "Ukmergės vandenys" vartotojams tiekiamo vandens kokybė iš vartotojų vandens čiaupų Ukmergės rajone
2024 m. IV ketvirtis**

Rodiklio pavadinimas	Mato nvt.	Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2023	I Antakainio vandenvietė	Atkočių vandenvietė	Daumantiskio vandenvietė	Deltuvos vandenvietė	Laičių vandenvietė	Laumėnų vandenvietė	Liausių vandenvietė	Lėno vandenvietė	Pabaisko vandenvietė	Petronių vandenvietė	Rečionių vandenvietė	Sieskų vandenvietė	Šešuolių vandenvietė	Taujėnų vandenvietė	Tolūčių vandenvietė	Tulpiakaimio vandenvietė	Viškonių vandenvietė	Žeminių vandenvietė	Žavos vandenvietė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	16	16	16	16	16
<i>Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė</i>																					
Žarninės lazdelės (E. Coli)	skč./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliforminės bakterijos	skč./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Žarniniai enterokokai	skč./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolonijas sudarantys vnt. skaičius 22°C	skč.../1ml	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
<i>Nustatyta indikatorių rodiklių vertė</i>																					
Vandenilio jonų koncentracija	pH vnt	6,5-9,5	7,5	7,2	7,4	7,3	7,3	7,3	7	7,2	7,4	7,3	7,2	7,1	7,3	7,3	7,4	7,2	7,2	7,3	7,4
Savitasis elektros laidis	μs/cm	2500	471	668	596	596	613	613	596	678	569	574	545	800	498	653	572	617	695	585	448
Kvapo slenkstis	-	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Skonio slenkstis	-	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Spalva	mg/lPt	30	<4	6	4	9	6	6	7	8	7	8	7	4	6	7	6	9	10	10	6
Drumstumas	NTU	4	0,2	0,3	2	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,4	0,8	0,4	0,2	0,2	0,3	1	0,3	0,2	0,4	0,2
Bendroji geležis	μg/l	200	19	-	30	59	-	101	87	-	-	-	13	-	<10	-	155	-	-	-	37
Amonis	mg/l	0,5	<0,02	-	<0,02	0,3	-	<0,02	0,3	-	-	-	<0,02	-	<0,02	-	0,14	-	-	-	0,07
Manganas	μg/l	50	16	-	<8	45	-	32	25	-	-	-	14	-	22	-	30	-	-	-	46
Permanganato indeksas	mg/l	5	1,2	-	1,2	-	-	1,8	2,4	-	-	-	2,9	-	1,5	-	1,8	-	-	-	1,3
Chloridai	mg/l	250	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	<4	-	7	-	-	-	5
Sulfatai	mg/l	250	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	10	-	8	-	-	-	16
Natris	mg/l	200	-	-	-	-	-	19,1	7,3	-	-	-	-	-	5,8	-	20,4	-	-	-	6,4
Aluminiis	μg/l	200	-	-	-	-	-	16	12	-	-	-	-	-	17	-	18	-	-	-	19
<i>Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė</i>																					
Nitritas	mg/l	0,5	<0,006	-	<0,006	-	-	0,006	0,007	-	-	-	0,02	-	<0,006	-	0,01	-	-	-	0,009
Nitratas	mg/l	50	0,7	-	1,4	-	-	3,7	0,4	-	-	-	4,8	-	0,7	-	0,9	-	-	-	0,5
Stibis	μg/l	5	-	-	-	-	-	<1	<1	-	-	-	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1
Arsenas	μg/l	10	-	-	-	-	-	<1	<1	-	-	-	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1
Benzenas	μg/l	1	-	-	-	-	-	<0,20	<0,20	-	-	-	-	-	<0,20	-	<0,20	-	-	-	<0,20
Benzpirilenas	μg/l	0,01	-	-	-	-	-	<0,005	<0,005	-	-	-	-	-	<0,005	-	<0,005	-	-	-	<0,005
Boras	mg/l	1	-	-	-	-	-	<0,1	<0,1	-	-	-	-	-	<0,1	-	<0,1	-	-	-	<0,1
Kadmis	μg/l	5	-	-	-	-	-	<0,3	<0,3	-	-	-	-	-	<0,3	-	<0,3	-	-	-	<0,3
Chromas	μg/l	50	-	-	-	-	-	<1	<1	-	-	-	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1
Varis	mg/l	2	-	-	-	-	-	0,0019	<0,001	-	-	-	-	-	0,0011	-	0,016	-	-	-	<0,001
Cianidai	μg/l	50	-	-	-	-	-	<10	<10	-	-	-	-	-	<10	-	<10	-	-	-	<10
1,2-dichloretenas	μg/l	3	-	-	-	-	-	<0,20	<0,20	-	-	-	-	-	<0,20	-	<0,20	-	-	-	<0,20
Fluoridas	mg/l	1,5	-	-	-	-	-	0,36	0,27	-	-	-	-	-	0,29	-	0,28	-	-	-	0,23
Švinas	μg/l	10	-	-	-	-	-	<1	<1	-	-	-	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1
Gyvsidabris	μg/l	1	-	-	-	-	-	<0,1	<0,1	-	-	-	-	-	<0,1	-	<0,1	-	-	-	<0,1
Nikelis	μg/l	20	-	-	-	-	-	<2	<2	-	-	-	-	-	<2	-	<2	-	-	-	<2
Selenas	μg/l	10	-	-	-	-	-	<1	<1	-	-	-	-	-	<1	-	<1	-	-	-	<1
Tetrachloretenas ir trichloretenas	μg/l	10	-	-	-	-	-	<0,20	<0,20	-	-	-	-	-	<0,20	-	<0,20	-	-	-	<0,20
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	μg/l	0,1	-	-	-	-	-	<0,005	<0,005	-	-	-	-	-	<0,005	-	<0,005	-	-	-	<0,005
<i>Pesticidai</i>																					
Aldrinas	μg/l	0,03	-	-	-	-	-	<0,01	<0,01	-	-	-	-	-	<0,01	-	<0,01	-	-	-	<0,01
Dieldrinas	μg/l	0,03	-	-	-	-	-	<0,01	<0,01	-	-	-	-	-	<0,01	-	<0,01	-	-	-	<0,01
Heptachloras	μg/l	0,03	-	-	-	-	-	<0,01	<0,01	-	-	-	-	-	<0,01	-	<0,01	-	-	-	<0,01
Heptachloro epoksidas	μg/l	0,03	-	-	-	-	-	<0,01	<0,01	-	-	-	-	-	<0,01	-	<0,01	-	-	-	<0,01
Kiti pesticidai	μg/l	0,1	-	-	-	-	-	<0,01	<0,01	-	-	-	-	-	<0,01	-	<0,01	-	-	-	<0,01
Pesticidų suma	μg/l	0,5	-	-	-	-	-	<0,01	<0,01	-	-	-	-	-	<0,01	-	<0,01	-	-	-	<0,01

1. BNP- be nebūdingų pokyčių.

2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijoje naudojamų metodų nustatymo ribą.

3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB "Ukmergės vandenys" ir UAB "Vandens tyrimai" laboratorijose.

Parengė: laboratorijos vedėja Violeta Čeponienė

Tel.: +370 (340) 63172