

**UAB "Ukmergės vandenys" vartotojams tiekiamo vandens kokybė
2026 m. II ketvirtis**

Duomenys iš vandens gerinimo įrenginių

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2023	Ukmergės m. vandenvietė			III Antakalnio vandenvietė	Deltuvos vandenvietė	Kanciškių vandenvietė	Krikštėnų vandenvietė	Laičių vandenvietė	Laumėnų vandenvietė	Lėno vandenvietė	Liausių vandenvietė	Pabaisko vandenvietė	Pagelėžių vandenvietė	Rečionių vandenvietė	Šėtuolių vandenvietė	Taujėnų vandenvietė	Tolučių vandenvietė	Viškonių vandenvietė	Žeminių vandenvietė	Želvos vandenvietė
			Balandžio mėn.	Gegužės mėn.	Birželio mėn.																	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė																						
Žarninės lazdelės (E. Coli)	skė./100m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliforminės bakterijos	skė./100m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolonijas sudarantys vnt. skaičius 22	skė./1ml	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Žarniniai enterokokai	skė./100m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė																						
Vandenilio jonų koncentracija	pH vnt	6,5-9,5	7,7	7,7	7,7	7,5	7,6	7,7	7,6	7,3	7,5	7,5	7,4	7,5	7,4	7,3	7,5	7,4	7,6	7,6	7,4	7,5
Savitasis elektros laidis	μs/cm	2500	580	579	585	666	590	506	584	574	582	673	594	571	666	529	501	645	575	690	587	498
Kvapo slenkstis	-	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	611	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Skonio slenkstis	-	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Spalva	mg/lPt	30	6	6	7	5	11	10	8	6	7	9	7	9	<4	7	7	7	6	11	11	6
Drumstumas	NTU	4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	1	0,6	0,4	0,5	0,7	0,3	0,2	0,4	0,3	0,6	0,2	2	2	0,8	2
Bendroji geležis	μg/l	200	15	<10	16	13	15	145	70	22	93	54	37	61	56	23	<10	19	90	28	41	12
Amonis	mg/l	0,5	0,07	0,08	0,09	<0,02	0,05	0,03	0,3	0,02	0,4	0,2	<0,02	0,3	<0,02	0,3	<0,02	0,3	0,2	0,08	0,02	<0,02
Manganas	μg/l	50	34	32	35	8	28	12	<8	22	34	22	22	41	41	22	<8	<8	39	44	45	29

Pastabos:

1. BNP- be nebūdingų pokyčių.
2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijoje naudojamų metodų nustatymo ribą.
3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB "Ukmergės vandenys" laboratorijoje.

Parengė: laboratorijos vedėja Violeta Čeponienė

Tel.: +370 (340) 63172