UAB "Ukmergės vandenys" vartotojams tiekiamo vandens kokybė iš vartotojų vandens čiaupų Ukmergės rajone
2026 m. III ketvirtis

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2023	I Antakalnio vandenvietė	Atkočių vandenvietė	Daumantiškio vandenvietė	Dainavos vandenvietė	Jasiuliškio vandenvietė	Juodausių vandenvietė	Lyduokių vandenvietė	Pabaisko vandenvietė	Petronių vandenvietė	Rečionių vandenvietė	Samantonių vandenvietė	Siesikų vandenvietė	Šventupės vandenvietė	Tulpiakiemio vandenvietė	Taujėnų vandenvietė	Vidiškių vandenvietė	Vepritų vandenvietė	Valų vandenvietė	Žeimių vandenvietė	Žemitkiemio vandenvietė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė																						
Žarninės lazdelės (E. Coli)	skč./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliforminės bakterijos	skč./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolonijas sudarantys vnt. skaičius 22^{0}C	skč.../1ml	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Žarniniai enterokokai	skč./100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė																						
Vandenilio jonų koncentracija	pH vnt	6,5-9,5	7,8	7,6	7,6	7,4	7,4	7,4	7,5	7,9	7,5	7,3	7,5	7,3	7,5	7,4	7,5	7,5	7,7	7,4	7,5	7,4
Savitasis elektros laidis	µs/cm	2500	472	675	593	513	599	698	598	579	577	529	631	821	643	613	646	734	555	576	588	570
Kvapo slenkstis	-	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Skonio slenkstis	-	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Spalva	mg/lPt	30	4	9	4	5	7	5	6	8	10	6	4	6	4	10	7	7	4	6	11	5
Drumstumas	NTU	4	0,1	0,8	0,1	0,3	0,3	0,7	0,8	2	0,4	0,4	2	0,4	1	2	0,4	0,4	0,5	0,7	1	0,3
Bendroji geležis	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<10	-	-	-	-	22	-	-	-	24	-
Amonis	mg/l	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	<0,02	-	-	-	<0,02	-
Manganas	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	13	-	-	-	28	-
Permanganato indeksas	mg/l	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	2,5	-	-	-	2,6	-
Chloridai	mg/l	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<4	-	-	-	-	5	-	-	-	<4	-
Sulfatai	mg/l	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	-	-	<3	-
Natris	mg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	16,9	-	-	-	15,2	-
Aliuminis	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<10	-	-	-	-	<10	-	-	-	<10	-
Nustatyta toksinių (cheminių) rodiklių vertė																						
Nitritas	mg/l	0,5	-		-	-	-	-	-	-	-	<0,006	-	-	-	-	<0,006	-	-	-	<0,006	-
Nitratas	mg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	1,5	-	-	-	3,4	-
Boras	mg/l	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	-	-	-	<0,1	-	-	-	<0,1	-
Cianidas	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Fluoridas	mg/l	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,38	-
Aromatiniai angliavandeniliai (benzenas)	µg/l	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,2	-	-	-	-	<0,2	-	-	-	<0,2	-
Halogeniniai angliavandeniliai (1,2-dichloretanas)	µg/l	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,2	-	-	-	-	<0,2	-	-	-	<0,2	-
Halogeniniai angliavandeniliai (trichloreteno ir tetrachloretano suma)	µg/l	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,2	-	-	-	-	<0,2	-	-	-	<0,2	-
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai (benzo(a)pirenas)	µg/l	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,002	-	-	-	-	<0,002	-	-	-	<0,002	-
Bifestolis A	µg/l	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,05	-	-	-	-	<0,05	-	-	-	<0,05	-
Arsenas	µg/l	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	<1	-	-	-	<1	-
Kadmis	µg/l	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,3	-	-	-	-	<0,3	-	-	-	<0,3	-
Chromas	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	<1	-	-	-	<1	-
Varis	mg/l	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,001	-	-	-	-	0,099	-	-	-	0,0014	-
Nikelis	µg/l	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2	-	-	-	-	<2	-	-	-	<2	-
Švinas	µg/l	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	<1	-	-	-	<1	-
Stibis	µg/l	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	<1	-	-	-	<1	-
Selenas	µg/l	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	<1	-	-	-	<1	-
Gyvsidabris	µg/l	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,1	-	-	-	-	<0,1	-	-	-	<0,1	-
Uranas	µg/l	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,05	-	-	-	-	0,09	-	-	-	<0,05	-
Heksachlorbenzenas (HCB)	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Alfa-heksachlorcikloheksanas (HDH)	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Beta-heksachlorcikloheksanas (HDH)	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Delta-heksachlorcikloheksanas	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Gama-heksachlorcikloheksanas	mg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Heptachloras	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Aldrinas	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Izodrinas	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Cis heptachloro epoksidas (B)	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Transheptachloro epoksidas (A)	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Dieldrinas	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Endrinas	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
4,4- Metoksichloras	µg/l	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-
Pesticidų suma	µg/l	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	-	<0,01	-	-	-	<0,01	-

Pastabos:
1. BNP- be nebūdingų pokyčių.
2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijoje naudojamų metodų nustatymo ribą.
3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB "Ukmergės vandenys" ir UAB "Vandens tyrimai" laboratorijose

Parengė: laboratorijos vedėja Violeta Čeponienė
Tel.: +370 (340) 63172