UAB "Ukmergės vandenys" vartotojams tiekiamo vandens kokybė
2026 m. III ketvirtis
Duomenys iš vandens gerinimo įrenginių

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio vertė pagal higienos normą HN 24:2023	Ukmergės m. vandenvietė			I Antakalnio vandenvietė	Atkočių vandenvietė	Daumantiškio vandenvietė	Dainavos vandenvietė	Jasiuliškio vandenvietė	Juodausių vandenvietė	Lyduokių vandenvietė	Pabaisko vandenvietė	Petronių vandenvietė	Rėčionių vandenvietė	Samantonių vandenvietė	Siesikų vandenvietė	Šventupės vandenvietė	Tulpiakiemio vandenvietė	Taujėnų vandenvietė	Vidiškių vandenvietė	Veprių vandenvietė	Valų vandenvietė	Žeimių vandenvietė	Žemitkiemio vandenvietė
			Liepos mėn.	Rugpjūčio mėn.	Rugsėjo mėn.																				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Nustatyta mikrobinių rodiklių vertė																									
Žarninės lazdelės (E. Coli)	**skč./100ml**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliforminės bakterijos	**skč./100ml**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolonijas sudarantys vnt. skaičius 22^0	**skč.../1ml**	**BNP**	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Žarniniai enterokokai	**skč./100ml**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
Nustatyta indikatorinių rodiklių vertė																									
Vandenilio jonų koncentracija	**pH vnt**	**6,5-9,5**	7,7	7,7	7,7	8	7,6	7,8	7,4	7,5	7,4	7,3	8,1	7,5	7,3	7,6	7,3	7,7	7,5	7,6	7,6	7,8	7,4	7,6	7,4
Savitasis elektros laidis	**µs/cm**	**2500**	582	579	580	472	672	591	513	697	593	602	578	582	562	626	818	646	614	646	7,22	546	574	581	578
Kvapo slenkstis	**-**	**BNP**	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Skonio slenkstis	**-**	**BNP**	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP	BNP
Spalva	**mg/lPt**	**30**	7	7	7	4	9	5	5	4	6	7	10	10	6	4	5	4	10	7	6	5	6	10	5
Drumstumas	**NTU**	**4**	0,3	0,3	0,4	0,1	0,5	2	0,2	0,8	0,7	0,6	2	1	0,3	2	2	0,6	0,9	0,8	0,5	2	1	1	0,3
Bendroji geležis	**µg/l**	**200**	13	<10	10	31	31	198	17	15	107	40	180	65	19	75	<10	<10	36	56	28	72	75	29	18
Amonis	**mg/l**	**0,5**	0,09	0,08	0,08	0,04	<0,02	0,13	<0,02	<0,02	<0,02	0,3	0,49	0,2	0,4	0,05	0,06	<0,02	0,3	0,03	<0,02	0,4	<0,02	<0,04	0,2
Manganas	**µg/l**	**50**	36	31	32	<8	28	49	34	39	26	47	48	48	48	<8	48	48	39	17	41	48	18	47	47

Pastabos:
1. BNP- be nebūdingų pokyčių.
2. Ženklas < nurodo, kad analitės koncentracija yra mažesnė už laboratorijoje naudojamų metodų nustatymo ribą.
3. Geriamojo vandens tyrimai atlikti UAB "Ukmergės vandenys" laboratorijoje.

Parengė: laboratorijos vedėja Violeta Čeponienė
Tel.: +370 (340) 63172